



TERVISEKAITSEINSPEKTSIOON
HEALTH PROTECTION INSPECTORATE

AS Viisnurk Kiudplaadivabrik
Suure-Jõe 48
80042 Pärnu

05.03.1999 nr 12-5/512


Nõusolek siseviimistlusplaatide
"Isotex" kasutamiseks ja müügiks Eestis

Tervisekaitseinspeksioon on laboratoorsete uuringute alusel registreerinud ja annab nõusoleku AS Viisnurk Kiudplaadivabrikus toodetava süttimiskindla pealispinnaga siseviimistlusplaatide "Isotex" kasutamiseks ruumirühmades B-F ja mööblitööstuses ning toodete müügiks Eestis.

Laboratoorse uuringu andmed:

	+20°C	+40°C	lubatud piirhulk mg/m ³
formaldehüüdi emissioon mg/m ³	0,011	0,011	0,05
ammoniaagi emissioon mg/m ³	0,018	0,016	0,04
summaarse orgaanilise aine emissioon mg/m ³	0,18	0,24	2,0

Toodete registreerimisnumber: nr 314, 04.03.1999


Kuulo Kutsar
Peadirektori kt.



Urve Halliksoo 6 567 704

Registrikood 70002940
Paldiski mnt 81
10617 Tallinn
ESTONIA

tel +372 656 7700
faks +372 656 7702
+372 656 7706

arvelduskonto 10052027913008
Eesti Ühispank
kood 401